

## ANNEX NÚM. 4

### REGISTRE DE CONTROLS DE MANTENIMENT DELS APARCAMENTS DE PRAT ESPAIS, SLU

L'empresa adjudicatària haurà de realitzar en el llibre de manteniment, l'anotació de les dates d'intervenció i revisió que es realitzi, com a exemple **les fitxes següents**, o qualsevol altre sistema que s'opti amb la propietat (programa, base dades, etc), però per a cadascun dels equip o element que revisi, del llistat i períodes d'intervenció indicats als annexos 2A i 2B. En aquesta fitxa o llistat per equip deuran de figurar com a mínim:

- Equip
- Característiques
- Marca i model
- Data fabricació
- Dates revisions
- Dates intervenció, reparacions i treballs realitzats
- Data prevista de pròxima revisió

### INSTAL·LACIÓ DE DCI

#### ELEMENTS A INSPECCIONAR

	NÚM. INSPECCIONS	DATES D'INSPECCIÓ	
		.....	DATA PREVISTA
<b>Grup contra incendis</b>			
Prova de funcionament	1		Realitzat
<b>Protecció contra incendis</b>			
Detecció i extinció (manteniment normatiu)	1		Realitzat
<b>Ventiladors aparcament</b>			
Provar funcionament	2		Realitzat

## INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I D'ENLLUMENAT

### ELEMENTS A INSPECCIONAR

	NÚM. INSPECCIONS	DATES D'INSPECCIÓ	
	Inspeccions anuals	...	DATA PREVISTA
<b>Grup Electrogen</b>	1		Realitzat
Manteniment preventiu			
<b>Estació Transformadora (E.T.)</b>	1		Realitzat
Manteniment normatiu			
<b>Quadres de baixa tensió (CGP)</b>	1		Realitzat
Inspecció visual			